

REGISTO DE SEGURANÇA

RELATÓRIO DE SIMULACRO

No dia 01 de março de 2013, na sede do Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade, com morada na Rua 24 de julho nº5, em Évora, realizou-se um treino de rotina, onde se executaram exercícios internos de evacuação. Participaram neste exercício, 39 adultos, sendo que 35 são funcionárias da instituição e 4 alunas estagiárias. Estavam 48 utentes de sala de creche e 94 utentes de pré-escolar.

Conforme planeado através da simulação de fumo foi ativado o detetor de incêndios junto à cozinha que disparou alarme. Um minuto após detecção de foco de incêndio deu-se o alerta e foi tomada a decisão de evacuar as salas de creche (delegada de segurança, Maria do Anjo). A delegada de segurança dirigiu-se a todas as salas de creche e deu ordem de evacuação, as equipas de intervenção dirigiram-se para os locais onde procederam, de acordo com as normas da estrutura interna de segurança (Maria Mexia fez comunicação imediata aos Bombeiros e Proteção Civil, a Irene efectuou os cortes de gás e a Leopoldina os cortes de energia, e em simultâneo nas salas, as crianças saíram de imediato e dirigiram-se para a porta de saída).

CÁLCULOS DE TEMPO DE EVACUAÇÃO

R/c – Saída pela porta principal	2.40seg
1º Andar – Saída pela porta principal	2.80seg
2º Andar – Saída pela porta principal	5.43seg
2º Andar – Saída pela porta de serviço	3min

As salas do rés-do-chão precisaram de 2 min para estarem no local, e a sala de 2 anos do 1º andar demorou 2min e 45seg.

O treino efectuado com as salas de pré-escolar decorreu conforme planeado. Disparou o alarme activando a betoneira do hall de entrada. O alarme tocou durante 1,5minutos. A delegada de segurança após verificar e confirmar a existência de um foco de incêndio no 1º andar deu o alerta e dirigiu-se a todas as salas do pré-escolar dando ordem de evacuação (o tempo de detecção do foco de incêndio e a ordem de evacuação das salas foi de 1,5minutos). As restantes equipas simularam todos os procedimentos e a evacuação das salas decorreu sem acidentes e realizou-se em 3,5minutos até à porta principal.

Até às 11'30 minutos o responsável pelos sistemas de alarme testou vários detetores de incêndio em todo o edifício através de fumo. Todos dispararam imediatamente o alarme, que se ouviu em todos os sectores.

Não houve registos de ocorrências graves ou acidentes, nem foram efectuados contactos externos. Serão realizadas reuniões de avaliação dos exercícios com todos os intervenientes.